

機 器 表

注) 電源容量は以下表示とする

機器番号 名 称	機器仕様		電源容量		設置場所	台数		
			φ-V	kW				
CT(C)-2 冷却塔 (吸収式冷凍機用)	形 式	角型解放式超低騒音型 (白煙防止・製造者標準仕様)	3-200	7.5×3	ホール棟4F クーリング・タワー 置場	1		
	冷 凍 能 力	2,465.2 kW						
	冷 却 水 量	6,667 L/min (32℃～37.3℃)						
	送 風 機							
	付 属 品	共通架台 (溶融亜鉛めっき)	3-200	5.0×3				
		防振装置,ガード付クランプ,点検ステップ,上部散水蓋,上部手摺						
		凍結防止ヒーター						
		その他製造者標準付属品						
	備 考	(既存冷却塔) 製造者:荏原冷熱システム(株) 型式:SPW-R430ASSNBT						
PC(C)-1・2 冷水ポンプ	形 式・形 状	片吸込み渦巻ポンプ	3-200	55	ホール棟B1F 熱源機械室	2		
	能 力	150φ×125φ×4,040 L/min×48m						
	電 動 機	始動方式:INV						
	付 属 品	防振架台,その他製造者標準付属品						
	備 考	(既存ポンプ) 製造者:日立製作所 型式:HOV-CH150×125T4-555INV						
PH(C)-1・2 温水ポンプ	形 式・形 状	片吸込み渦巻ポンプ	3-200	37	ホール棟B1F 熱源機械室	2		
	能 力	150φ×125φ×3,220 L/min×48m						
	電 動 機	始動方式:INV						
	付 属 品	防振架台,その他製造者標準付属品						
	備 考	(既存ポンプ) 製造者:日立製作所 型式:HOV-CH150×125T4-537INV						

