

空調フィルター(備品購入)

別紙1-2

■中性能フィルター一覧表

注) 室名称は現状と相違が有ります。

空調機			設置場所			仕 様		備考
記号	名称	台数	棟	階	室 名	NBS比色法85%以上 概略寸法 mm	数量	
ユニット型【床置き】								
AC(K)1-5	厨房(外調機)系統	1	本体棟	1	AC101	610×610×290	2	
						610×305×290	2	
AC(K)2-4	K会議室系統外調	1	本体棟	2	AC205	610×610×290	6	
						305×610×290	2	
AC(S)3-4	S-6映写系統(外調機)	1	本体棟	3	AC306	610×610×290	1	
AC(S)3-1	ホワイエ301空調機	1	本体棟	3	AC306	610×610×290	1	
AC(S)4-2	S-1～6(外調機)系統	1	本体棟	4	AC401	610×610×290	1	
						305×610×290	1	
						610×305×290	1	
AC(S)4-8	S-7・8(外調機)系統	1	本体棟	4	AC405	610×610×290	2	
AC(C)1-1	エントランスホール(インテリ 系)空調機	1	本体棟	1	AC101	610×610×290	8	
						305×610×290	2	
AC(C)1-3	事務室系統(外調機)	1	本体棟	1	AC101	610×610×290	2	
						610×305×290	2	
AC(C)3-1	ホワイエ301空調機	1	本体棟	3	AC304	610×610×290	1	
ターミナル型【天吊り】								
AC(K)3-7	301系統	1	本体棟	3	301	445×290×30	5	
						560×290×30	5	
AC(S)4-3	407系統	1	本体棟	4	ホワイエ401	445×290×30	5	
						560×290×30	5	
AC(S)4-4	401系統	1	本体棟	4	401	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
AC(S)4-5	402系統	1	本体棟	4	402	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
AC(S)4-6	403空調機	1	本体棟	4	403	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
AC(S)4-7	404空調機	1	本体棟	4	404	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
AC(C)1-4-1	管理事務室系統	1	本体棟	1	管理事務室	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
AC(C)1-4-2	管理事務室系統	1	本体棟	1	管理事務室	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
AC(C)1-4-3	管理事務室系統	1	本体棟	1	管理事務室	445×290×30	6	
						500×290×30	12	
コンパクト型【床置き】								
ACK-1-6-1	101A系統	1	本体棟	1	AC102	650×563×120	2	型式 P717691
ACK-1-6-2	101B系統	1	本体棟	1	AC103	650×563×120	2	〃
ACK-1-7-1	102A系統	1	本体棟	1	AC104	650×563×120	2	〃
ACK-1-7-2	102B系統	1	本体棟	1	AC105	650×563×120	2	〃
ACK-2-6-1	201A系統	1	本体棟	2	AC201	650×563×120	2	〃
ACK-2-6-2	201B系統	1	本体棟	2	AC202	650×563×120	2	〃
ACK-2-7-1	202A系統	1	本体棟	2	AC203	650×563×120	2	〃
ACK-2-7-2	202B系統	1	本体棟	2	AC204	650×563×120	2	〃
ACK-3-8	302系統	1	本体棟	3	AC302	500×463×120	2	型式 P717690
ACK-3-9	303系統	1	本体棟	3	AC303	500×463×120	2	〃
ACS-3-3	304系統	1	本体棟	3	AC305	500×463×120	2	〃
ACS-4-9-1	405A系統	1	本体棟	4	AC402	500×463×120	2	〃
ACS-4-9-2	405B系統	1	本体棟	4	AC403	500×463×120	2	〃
ACS-4-10	406系統	1	本体棟	4	AC404	650×613×120	2	型式 P717692
合 計		32				208		